

Kapitel 5. Beskæring og fældning af træer

§ 24. Ingen dele af Ejendommens træer og anden bevoksning må være indenfor Sikkerhedszonen, se figur 7.

Stk. 2. Såfremt det drejer sig om nåltræer (med undtagelse af lærk, skovfyr og østrigsk fyr), samt løvtræerne poppel, pil og fuglekirsebær, må disse ikke komme tættere end 5 meter på Køreledningsanlæggets spændingsførende dele. Dette måles fra en lodret linje gennem nærmeste spændingsførende del af Køreledningsanlægget.

Stk. 3. Den påtaleberettigede kan med 4 ugers skriftligt varsel kræve træer og anden beplantning inden for 5 meter fra Køreledningsanlæggets spændingsførende dele fjernet, nedskåret, opstammet eller studset, medmindre bevoksningen er underlagt en driftsform/beskæring, der sikrer, at den ikke vil kunne nå nærmere end 1,5 meter til nærmeste spændingsførende del af Køreledningsanlægget.

